

ПАО «ЛУГАНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

91055 г. Луганск, ул. Ленина, 195
Р/с 26006013004797 в АТ "СБЕРБАНК РОССИИ" МФО 320627, ОКПО 00292824, ИНН 002928212330, св. № 100284489
тел.(0642) 718-586, т/ факс (0642)343-110.

Исх. _____ от 19.03.2018г.

Контрагентам и клиентам

УВЕДОМЛЕНИЕ

об изменении параметра номинального теплового потока радиаторов отопительных
МС-140 М4 500-1,2 и МС-140 М1 300-1,2

В связи с будущим введением обязательной сертификации в РФ по ГОСТ Р 58065-2018 «Оценка соответствия. Правила сертификации радиаторов отопления и конвекторов отопительных» были проведены исследовательские работы в Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете по определению величины теплового потока отопительных приборов радиаторов: МС-140 М4 500-1,2 и МС-140 М1 300-1,2. (Техническое заключение Арх.№ 7490/к.741-17).

С 19 марта 2018 года, на основании результатов этих испытаний, в паспорте и других сопутствующих документах будут указываться новые параметры номинального теплового потока :

Для МС-140 М4 500-1,2 будет составлять 0,165кВт;

Для МС-140 М1 300-1,2 будет составлять 0,108кВт.

С уважением.

Генеральный директор

ПАО «Луганский литейно-механический завод»

Дюжев Д.В.



BUREAU
VERITAS



ISO 9001:2000